



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران  
معاونت غذا و دارو

باسمه تعالی



دانشگاه نسل سوم و دانشگاه ارزش آفرین

تولید عامل اصلی شکل گیری برای یک اقتصاد ملی و قومی است

شماره: ۹۹/ص/۱۳۵/۷۲۴۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ساعت: ۱۰:۳۹

پیوست: دارد

**مدیر عامل محترم بیمارستان... (دولتی و خصوصی)**

**مدیر عامل محترم مرکز آموزشی درمانی...**

**ریاست محترم دانشکده...**

**مدیریت محترم شبکه بهداشت...**

با سلام و احترام؛

با عنایت به بازدیدهای انجام شده از مراکز درمانی و گزارشات واصله توسط مراجع ذیصلاح در خصوص عدم رعایت ایمنی، نگهداشت، انبارش و جابجایی سیلندرهای گازهای طبی و بعضاً مجاورت نایمن سیلندرهای گازهای طبی با بیماران بستری در بعضی از مراکز درمانی، موارد زیر جهت پیاده سازی به استحضار می رسد:

۱- رعایت رنگ های کدبندی شده سیلندرهای گازهای طبی. (استاندارد شماره ۳۰۴ سازمان ملی

استاندارد ایران)

۲- رنگ آمیزی سیلندرهای گاز طبی در بیمارستان ها ممنوع می باشد. در صورت ضرورت،

تغییر رنگ سیلندرهای گاز طبی فقط در شرکت های تولیدکننده گازهای طبی، بایستی

صورت گیرد. (بخشنامه شماره ۴۰۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

۳- شرکت حق تحویل گاز اکسیژن را در سیلندری به غیر از سیلندر با رنگ سفید ندارد.

(بخشنامه شماره ۴۰۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

۴- در صورت ضرورت استفاده از پوشش جهت سیلندرهای گاز طبی، الزامی است که پوشش

مورد استفاده هم رنگ سیلندر گاز طبی باشد. (بخشنامه شماره ۴۰۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۴ معاونت درمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

تلفن: ۸۸۷۷۹۱۱۸

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۶۰



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران  
معاونت غذا و دارو

باسمه تعالی



شماره: ۹۹/ص/۱۳۵/۷۲۴۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

ساعت: ۱۰:۳۹

پیوست: دارد

دانشگاه نسل سوم و دانشگاه ارزش آفرین

تولید عامل اصلی شکل گیری برای یک اقتصاد ملی و قومی است

۵- انجام بازرسی و آزمون های دوره ای سیلندرهای گازهای طبی توسط آزمایشگاه های همکار و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد.

۶- پیاده سازی و اجرای کامل استاندارد ملی شماره ۷۵۶۶ سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص سیلندرهای گاز-جابجایی ایمن-آیین کار.

دکتر فاطمه فتحی  
معاون غذا و دارو